

Byens Skole  
Høffdingsvej 75  
2500 Valby  
Att.: Steen skolepedel



Dato:  
23. november 2007

J.nr.:  
7857/2007

Direkte tlf.:  
3366 2933

Sagsbehandler:  
Michael Nielsen

**Vedrørende matr. nr. 2014 Valby Kvarter, Høffdingsvej 75, Byens skole kantinen, brandsyn.**

I medfør af Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 411 af 26. maj 2003 - med ændringer af 19. maj 2004 - har brandvæsenet den 20. november 2007 foretaget brandsyn af ovennævnte kantine.

Kantinen er omfattet af bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 21. marts 1990 - med ændringer af 23. september 1999 og 19. maj 2004 - om brandværnsforanstaltninger i bl.a. Forsamlingslokaler, med tilhørende "Driftsmæssige forskrifter", der skal iagttages under kantinen's drift.


Opmærksomheden skal henledes på punkt 2.1 i forskrifterne, hvorefter det er den daglige ansvarlige leder, der skal drage omsorg for, at forskrifterne overholdes.

Brandsynet giver anledning til følgende bemærkninger:

1. Dør mellem kantine og trapperum var defekt og kunne ikke lukke. Døren skal repareres således, at den lukker effektivt og går i fals.
2. Co2 håndslukker i køkkenet manglede plombe. Denne type slukker er ikke forsynet med manometer og plommen er derfor eneste mulighed for at konstatere, at slukkeren er i funktionsdygtig stand. Slukkeren skal derfor efterses og plomberes af autoriseret firma.

Ovennævnte forhold skal bringes i orden og skriftlig færdigmelding herom skal indsendes til brandvæsenet inden 1 måned fra dato. Evt. på E mail: [micnie@okf.kk.dk](mailto:micnie@okf.kk.dk)

Med venlig hilsen



Michael Nielsen  
Vicebrandinspektør